



יום ראשון 26 ינואר 2014
כ"ה שבט, תשע"ד

לכבוד

תאגיד "מי עכו"

הנדון : אישור תכנית ניטור ובקרה לשנת 2014

סימוכין: 1. תכנית ניטור ובקרה לשנת 2014

2. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א 2011.

תכנית ניטור ובקרה (סימוכין 1) אשר תאגידכם הגיש למשרדנו בתאריך 9.12.13 נבדקה ונמצאה תואמת לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א 2011, ועל כן מאושרת לביצוע.

בכפוף לתיקונים להנ"ל :

1. אופן הדיגום אינו מתייחס לצריכת המים וגם תדירות הדיגום ע"פ התיקון לכללי התאגידיים :
 - a. כאשר צריכת המים עולה על 10000 מ"ק/שנה, יש לבצע דיגום מורכב.
 - b. צריכת המים המפעלית עד 10000 מ"ק/שנה, ניתן להסתפק בחטף.
2. שטראוס גלילות, ע"פ הנ"ל, יש לבצע דיגום מורכב.
3. צינורות המזרח התיכון, מפעל ציפויים, יש לבצע 6 דיגומים בשנה.
4. יש להשלים את צריכה שנתית של GES, כמו כן מה הסיבה להפחתה במס' הדיגומים?
5. צריכת המים של טמבור עכו דרום עוברת את ערך הסף של 10000 מ"ק/שנה על כן יש לבצע את הדיגומים באופן מורכב.
6. צריכת המים של טמבור גבס חסרה בטבלה, יש להשלים.
7. בעתיד, יש לשלב את טבלת צריכות המים בטבלת הדיגומים כעמודה.

סינימיס תחאוכו

רע"ן שפכי תעשייה וקרקעות מזהמות

העתקים :

דורית זיס - מנהלת המחוז

יאיר דוד- מנהל תחום תעשיות

פאינה יאגנוב- ממונת סביבה לכללי התאגידיים מחוז צפון

אתי נתן – ממונת שפכים תעשייתיים, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזהמות

צוות תעשייה – כאן (דוא"ל)



המשרד להגנת הסביבה

המלאכה- 3 ת.ד. 575 נצרת עלית | 17105 | טל': 04-6059111 | פקס: 04-6020590
www.sviva.gov.il

sinamist@sviva.gov.il



הילה בן דורי- מנהלת איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי
ד"ר אורנה וולפסון- מרכזת תעשיות איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

