

דוח איכות המים – רבעון 1 - 2015
תוצאות בדיקות בקטריולוגיות ברשת המים העירונית – מי עכו בע"מ.

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א- 2001 אנו מציגים בזאת לידיעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטריאליות):

להלן סיכום התוצאות ינואר - מרץ 2015:

| תוצאות הבדיקה | | | | | מספר הבדיקות הבקטריולוגיות | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| אחוז חריגות | דגימות חריגות | דגימות תקינות | אחוז ביצוע | דגימות שבוצעו בפועל | דגימות מתוכננות | סוג נקודה | שנה |
| 0% | 0 | 51 | 100% | 51 | 51 | כניסה ממקור מקורות | ינואר - יוני 2015 |
| 0% | 0 | 130 | 100% | 130 | 130 | רשת | |
| 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | מאגר/בריכה | |
| 0% | 0 | 129 | 100% | 129 | 130 | סה"כ | |

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של- 100 מ"ל, לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט: www.mei-akko.co.il

בברכה
מי עכו בע"מ