

**תוצאות בדיקות בקטריולוגיות ברשת המים העירונית – מי עכו בע"מ.**

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א- 2001 אנו מציגים בזאת לידיעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטרילוליות):

**להלן סיכום התוצאות מינואר – מרץ 2011:**

תוצאות הבדיקה				מספר הבדיקות הבקטריולוגיות			
אחוז חריגות	דגימות חריגות	דגימות תקינות	אחוז ביצוע	דגימות שבוצעו בפועל	דגימות מתוכננות	סוג נקודה	שנה
0%	0	52	100%	52	52	כניסה ממקור מקורות	ינואר - מרץ 2011
0%	0	52	100%	52	52	רשת	
0%	0	0	100%	0	0	מאגר/בריכה	
0%	0	104	100%	104	104	סה"כ	

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של- 100 מל"ל, לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט: [www.mei-akko.co.il](http://www.mei-akko.co.il)

בברכה

מי עכו בע"מ

(פרסום 1-3/2011)