

**תוצאות בדיקות בקטריוולוגיות ברשת המים העירונית – מי עכו בע"מ.**

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א- 2001 אנו מציגים בזאת לידיעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטריליות):

**להלן סיכום התוצאות מינואר – מרץ 2012:**

| תוצאות הבדיקה |               |               |            | מספר הבדיקות הבקטריוולוגיות |                 |                    |                  |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| אחוז חריגות   | דגימות חריגות | דגימות תקינות | אחוז ביצוע | דגימות שבוצעו בפועל         | דגימות מתוכננות | סוג נקודה          | שנה              |
| 0%            | 0             | 39            | 100%       | 39                          | 39              | כניסה ממקור מקורות | ינואר - מרץ 2012 |
| 0%            | 0             | 65            | 100%       | 65                          | 65              | רשת                |                  |
| 0%            | 0             | 0             | 100%       | 0                           | 0               | מאגר/בריכה         |                  |
| 0%            | 0             | 104           | 100%       | 104                         | 104             | סה"כ               |                  |

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של- 100 מל"ל, לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט: [www.mei-akko.co.il](http://www.mei-akko.co.il)

בברכה

מי עכו בע"מ

(פרסום 1-3/2012)