

## דוח איכות המים - רבעון 2 2021

### תוצאות בדיקות בקטריולוגיות ברשת המים העירונית - מי עכו בע"מ.

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א- 2001 אנו מציגים בזאת לידעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטריליות) :

### להלן סיכום התוצאות אפריל- יוני 2021 :

תוצאות הבדיקה					מספר הבדיקות הבקטריולוגיות		
שנה	סוג נקודה	דגימות מתוכננות	דגימות שבוצעו בפועל	ביצוע אחוז	דגימות תקינות	דגימות חריגות	אחוז חריגות
2021	רשת	78	78	100%	78	0	0%
	כניסה ממקור מקורות	39	39	100%	39	0	0%
	בדיקת מתכות	10	10	100%	10	0	0%
	בדיקת פלואוריד	4	4	100%	4	0	0%
	בדיקת טריהלומתנים	1	1	100%	1	0	0%
	סה"כ	132	132	100%	132	0	0%

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של 100 מ"ל, לא ימצאו חיידקי קוליפורם.

התאגיד טיפל בחריגות באמצעות דיגום חוזר שיצא תקין.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט : [www.mei-akko.co.il](http://www.mei-akko.co.il)

בברכה,

מי עכו בע"מ