



מכרז 3-206, תשובות לשאלות הבהרה, לפרסום ב-14.7.2026

מס"ד	סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	אישור קיום ביטוחים [מסמך ו']	מבקשים הקטנת גבול אחריות ב-"אחריות מקצועית" ל- 1 מיליון ש"ח במקום 2 מיליון ש"ח.	הבקשה נדחית.
2	1.2.4	מבקשים הבהרה לנושא ההתקנה בסעיף 1.2.4 – מה הסקופ של הספק לסעיף הזה.	תאגיד מי עכו יבצע בעצמו את התקנת המגוף על כל רכיביו, והזוכה יטפל בהפעלת המגוף, בהרצתו ובמסירתו לתאגיד.
	1.2.4 1.2.5	מבקשים להשלים אספקת המוצרים והמערכות עד 180 ימים.	מאושר כדלקמן: 1. תקופת אספקת כלל המגופים תהיה בתוך 180 יום ממתן צו התחלת העבודה. 2. תקופת ההרצה תהיה בת 90 יום (ולא 180 יום).
	4.6	מבקשים לשנות את ההתחייבות לאספקה בלבד של 180 יום מאחר וההתקנה לא צריכה להיות חלק מהמכרז	הבקשה מתקבלת.
	14.3	מבקשים להחליף את תנאי התשלום במקום לאחר תקופת ההרצה, לתנאי תשלום של שוטף + 60 מאספקה. אנו מציעים לפתוח ערבות טיב בגובה של 5% משווי המכרז ועד לסוף תקופת ההרצה.	הבקשה נדחית. עם זאת, התאגיד ישקול תשלום לזוכה מייד עם סיום תקופת ההרצה לשביעות רצונו.
	4.4.2	מבקשים לשנות בתנאי הסף – הדגמה מוצלחת של 2 מערכות במקום 5.	הבקשה מתקבלת.

בכבוד רב,

תאגיד מי עכו בע"מ